

**INFORME MENSUAL SOBRE LAS ESPECIFICACIONES DEL GAS NATURAL**

**(Valores promedio diarios)**

PERMISIONARIO: **CONSORCIO MEXI-GAS, S.A. de C.V.**  
 PUNTO DE MEDICIÓN: **Venta de Carpio**  
 ZONA DE MEDICIÓN: **SUR**




FECHA: (dd/mm/aa)	Metano (% vol)	Bióxido de Carbono (% vol)	Nitrógeno (% vol)	Total inertes (% vol)	Etano (% vol)	Temperatura de Rocio (K)	Humedad (mg/m <sup>3</sup> )	Poder Calorífico (MJ/m <sup>3</sup> )	Índice Wobbe (MJ/m <sup>3</sup> )	Acido Sulfhídrico (mg/m <sup>3</sup> )	Azufre total* (mg/m <sup>3</sup> )	Oxígeno* (% vol)
	83.0 MÍN.	3.0 MÁX.	6.0 MÁX.	6.0 MÁX.	11.0 MÁX.	271.15 MÁX	110.0 MÁX.	36.8 MÍN.	47.3 MÍN.	6.0 MÁX.	150.0 MÁX.	0.2 MÁX.
01/11/2014	96.2950	0.1040	1.1060	1.2100	1.9450	-----	-----	38.3180	50.4228	-----		
02/11/2014	96.2800	0.1050	1.1140	1.2190	1.9560	-----	-----	38.3110	50.4092	-----		
03/11/2014	96.6405	0.1077	0.9757	1.0834	1.7670	-----	-----	38.2798	50.4548	-----		
04/11/2014	97.6923	0.1167	0.5511	0.6678	1.2300	-----	-----	38.2103	50.6072	-----		
05/11/2014	97.2223	0.1150	0.7290	0.8440	1.4880	-----	-----	38.2396	50.5437	-----		
06/11/2014	96.8246	0.1125	0.8684	0.9809	1.7430	-----	-----	38.2626	50.4936	-----		
07/11/2014	97.2768	0.1151	0.7190	0.8341	1.5140	-----	-----	38.1994	50.5260	-----		
08/11/2014	97.2689	0.1128	0.7400	0.8528	1.5010	-----	-----	38.1878	50.5112	-----		
09/11/2014	97.6074	0.1173	0.6139	0.7312	1.2880	-----	-----	38.1709	50.5576	-----		
10/11/2014	97.7181	0.1189	0.5343	0.6532	1.2220	-----	-----	38.2074	50.6141	-----		
11/11/2014	97.3944	0.1199	0.6745	0.7944	1.3870	-----	-----	38.2122	50.5503	-----		
12/11/2014	97.2120	0.1173	0.7775	0.8948	1.4660	-----	-----	38.1969	50.4953	-----		
13/11/2014	89.5756	0.0713	3.7994	3.8707	5.4390	-----	-----	38.6938	49.4841	-----		
14/11/2014	97.5675	0.1180	0.6091	0.7271	1.2650	-----	-----	38.2250	50.5893	-----		
15/11/2014	97.3410	0.1144	0.7216	0.8360	1.4070	-----	-----	38.1992	50.5248	-----		
16/11/2014	96.9708	0.1101	0.9326	1.0427	1.6150	-----	-----	38.1427	50.3975	-----		
17/11/2014	96.8121	0.1088	1.0639	1.1727	1.6230	-----	-----	38.1126	50.3201	-----		
18/11/2014	97.2407	0.1132	0.8817	0.9949	1.3680	-----	-----	38.1111	50.4008	-----		
19/11/2014	96.7633	0.1209	1.1517	1.2726	1.6090	-----	-----	38.0403	50.2319	-----		
20/11/2014	97.5552	0.1143	0.7367	0.8510	1.2450	-----	-----	38.0953	50.4590	-----		
21/11/2014	92.2302	0.2303	3.1112	3.3415	4.0703	261.0668	21.5285	37.8587	50.3606	-----		
22/11/2014	92.5193	0.2055	2.9692	3.1747	3.8738	260.6896	19.3761	37.9106	50.3311	-----		
23/11/2014	94.9240	0.1724	1.8580	2.0303	2.6410	266.8130	21.4328	37.9939	50.3871	-----		
24/11/2014	93.2841	0.2215	2.4094	2.6310	3.6217	263.1419	41.0813	38.0765	49.5632	0.3401		
25/11/2014	92.7101	0.2217	2.7398	2.9615	3.8679	256.2232	54.9628	37.8263	48.8582	0.8726		
26/11/2014	92.6896	0.2210	2.7541	2.9751	3.8745	291.8622	72.0592	53.2024	46.4295	0.8524		
27/11/2014	92.6808	0.2033	2.7088	2.9122	3.8003	275.4328	110.0127	43.5583	50.8253	0.6741		
28/11/2014	92.5588	0.2083	2.8845	3.0928	3.7245	270.0560	83.6044	38.0434	49.3433	0.7293		
29/11/2014	94.1208	0.1824	2.2467	2.4291	2.8617	272.5258	67.8631	38.0374	49.6397	0.7649		
30/11/2014	93.4768	0.1937	2.4196	2.6132	3.2789	271.1817	67.2261	38.1130	49.5980	0.4558		

\*/ Los valores trimestrales se deberán reportar en los meses de enero, abril, julio y octubre de cada año, respecto del trimestre inmediato anterior.

Mínimo	89.5756	0.0713	0.5343	0.6532	1.2220	256.2232	19.3761	37.8263	46.4295	0.3401		
Promedio	95.5484	0.1431	1.5134	1.6565	2.3231	268.8993	55.9147	38.8345	50.1310	0.6699		
Máximo	97.7181	0.2303	3.7994	3.8707	5.4390	291.8622	110.0127	53.2024	50.8253	0.8726		
Desv. Est.	2.29509	0.04721	0.99069	1.02442	1.18427	10.09186	30.09630	2.89172	0.83730	0.20065		

Observaciones: **DATOS OBTENIDOS DE LOS ANALIZADORES PROPIEDAD DE GDF SUEZ**  
**EL DÍA 29 DE AGOSTO SE PRESENTA EL ROBO DEL CABLE DE LA ACOMETIDA ELÉCTRICA AL CITY GATE, DEJANDO SIN SUMINISTRO ELÉCTRICO A LOS ANALIZADORES. A PARTIR DEL DÍA 20 DE NOVIEMBRE, SE REESTABLECE EL SUMINISTRO ELÉCTRICO Y DEL 25 - 27/11/14 SE LE DA MANTENIMIENTO ANUAL AL CROMATÓGRAFO.**  
**LOS VALORES REPORTADOS, DEL 01 AL 20 DE NOVIEMBRE DE 2014, SON TOMADOS DEL REPORTE DE PGPB PUBLICADO EN LA PÁGINA WEB DE LA CRE. NO SE TIENEN DATOS MÁXIMOS Y MÍNIMOS POR PARTE DE PGPB, POR LO QUE NO SE PUEDE COMPLEMENTAR DE MANERA COMPLETA EL PRESENTE REPORTE.**

INFORME MENSUAL SOBRE LAS ESPECIFICACIONES DEL GAS NATURAL											
(Registros Máximos diarios)											
PERMISIONARIO:	CONSORCIO MEXI-GAS, S.A. de C.V.										
PUNTO DE MEDICIÓN:	Venta de Carpío										
ZONA DE MEDICIÓN:	SUR										

FECHA: (dd/mm/aa)	Metano (% vol)	Bióxido de Carbono (% vol)	Nitrógeno (% vol)	Total Inertes (% vol)	Etano (% vol)	Temperatura de Rocio (K)	Humedad (mg/m <sup>3</sup> )	Poder Calorífico (MJ/m <sup>3</sup> )	Índice Wobbe (MJ/m <sup>3</sup> )	Acido Sulfhídrico (mg/m <sup>3</sup> )	Azufre total* (mg/m <sup>3</sup> )	Oxígeno* (% vol)
	83.0 MÍN.	3.0 MÁX.	6.0 MÁX.	6.0 MÁX.	11.0 MÁX.	271.15 MÁX	110.0 MÁX.	43.6 MÁX.	53.2 MÁX.	6.0 MÁX.	150.0 MÁX.	0.2 MÁX.
01/11/2014	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----		
02/11/2014	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----		
03/11/2014	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----		
04/11/2014	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----		
05/11/2014	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----		
06/11/2014	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----		
07/11/2014	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----		
08/11/2014	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----		
09/11/2014	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----		
10/11/2014	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----		
11/11/2014	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----		
12/11/2014	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----		
13/11/2014	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----		
14/11/2014	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----		
15/11/2014	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----		
16/11/2014	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----		
17/11/2014	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----		
18/11/2014	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----		
19/11/2014	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----		
20/11/2014	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----		
21/11/2014	93.0476	0.2999	3.7620	4.0619	5.0390	266.4753	321.5218	39.2964	50.7151	1.3727		
22/11/2014	92.9063	0.2429	3.3613	3.5857	4.2403	262.7327	321.5218	39.2910	50.7090	1.0471		
23/11/2014	95.7062	0.2288	2.9634	3.1559	3.8526	269.2800	321.5218	39.2945	50.7119	1.2847		
24/11/2014	95.3950	0.2573	2.8273	3.0630	4.1547	268.3199	321.5218	39.2949	50.7136	1.3023		
25/11/2014	93.2411	0.2349	2.7749	3.0011	3.9467	263.9629	321.5218	39.2949	50.7138	1.4783		
26/11/2014	92.6896	0.2210	2.7541	2.9751	3.8745	531.4435	96.0263	180.6095	103.7332	1.4783		
27/11/2014	93.6742	1.0023	3.3362	3.5460	6.2769	558.7083	128.0024	180.6095	103.7332	1.0647		
28/11/2014	94.1648	0.3209	3.3425	3.6026	4.8709	272.5858	94.7551	39.2922	50.7088	1.1527		
29/11/2014	95.4729	0.2618	3.0366	3.2799	4.0960	274.2975	87.8122	39.2924	50.7102	1.1791		
30/11/2014	94.9434	0.3322	3.8795	4.1999	5.5314	273.7863	80.8694	39.2925	50.7102	0.9503		

\*/ Los valores trimestrales se deberán reportar en los meses de enero, abril, julio y octubre de cada año, respecto del trimestre inmediato anterior.

Mínimo	92.6896	0.2210	2.7541	2.9751	3.8526	262.7327	80.8694	39.2910	50.7088	0.9503		
Promedio	94.1241	0.3402	3.2038	3.4471	4.5883	324.1592	209.5074	67.5568	61.3159	1.2310		
Máximo	95.7062	1.0023	3.8795	4.1999	6.2769	558.7083	321.5218	180.6095	103.7332	1.4783		
Desv. Est.	1.16867	0.23585	0.40047	0.43203	0.81906	116.67500	118.68853	59.58402	22.35588	0.18241		

Observaciones: DATOS OBTENIDOS DE LOS ANALIZADORES PROPIEDAD DE GDF SUEZ  
 EL DÍA 29 DE AGOSTO SE PRESENTA EL ROBO DEL CABLE DE LA ACOMETIDA ELÉCTRICA AL CITY GATE, DEJANDO SIN SUMINISTRO ELÉCTRICO A LOS ANALIZADORES. A PARTIR DEL DÍA 20 DE NOVIEMBRE, SE REESTABLECE EL SUMIISTRO ELÉCTRICO Y DEL 25 - 27/11/14 SE LE DA MANTENIMIENTO ANUAL AL CROMATÓGRAFO.  
 LOS VALORES REPORTADOS, DEL 01 AL 20 DE NOVIEMBRE DE 2014, SON TOMADOS DEL REPORTE DE PGPB PUBLICADO EN LA PÁGINA WEB DE LA CRE. NO SE TIENEN DATOS MÁXIMOS Y MÍNIMOS POR PARTE DE PGPB, POR LO QUE NO SE PUEDE COMPLEMENTAR DE MANERA COMPLETA EL PRESENTE REPORTE.

INFORME MENSUAL SOBRE LAS ESPECIFICACIONES DEL GAS NATURAL											
(Registros Mínimos diarios)											
PERMISIONARIO:	CONSORCIO MEXI-GAS, S.A. de C.V.										
PUNTO DE MEDICIÓN:	Venta de Carpio										
ZONA DE MEDICIÓN:	SUR										



FECHA: (dd/mm/aa)	Metano (% vol)	Bióxido de Carbono (% vol)	Nitrógeno (% vol)	Total Inertes (% vol)	Etano (% vol)	Temperatura de Rocio (K)	Humedad (mg/m <sup>3</sup> )	Poder Calorífico (MJ/m <sup>3</sup> )	Índice Wobbe (MJ/m <sup>3</sup> )	Acido Sulfhídrico (mg/m <sup>3</sup> )	Azufre total* (mg/m <sup>3</sup> )	Oxígeno* (% vol)
	83.0 MÍN.	3.0 MÁX.	6.0 MÁX.	6.0 MÁX.	11.0 MÁX.	271.15 MÁX	110.0 MÁX.	36.8 MÍN.	47.3 MÍN.	6.0 MÁX.	150.0 MÁX.	0.2 MÁX.
01/11/2014	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----		
02/11/2014	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----		
03/11/2014	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----		
04/11/2014	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----		
05/11/2014	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----		
06/11/2014	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----		
07/11/2014	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----		
08/11/2014	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----		
09/11/2014	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----		
10/11/2014	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----		
11/11/2014	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----		
12/11/2014	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----		
13/11/2014	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----		
14/11/2014	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----		
15/11/2014	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----		
16/11/2014	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----		
17/11/2014	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----		
18/11/2014	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----		
19/11/2014	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----		
20/11/2014	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----		
21/11/2014	90.5501	0.1952	2.7035	2.9062	3.5254	256.8820	-----	37.8165	48.7810	-----		
22/11/2014	91.7760	0.1925	2.7340	2.9460	3.6411	259.5508	-----	37.8017	48.9961	-----		
23/11/2014	92.5436	0.1366	1.5031	1.6649	2.1941	260.5194	-----	37.9155	49.2418	-----		
24/11/2014	92.3580	0.1763	1.6065	1.7827	2.4177	260.1259	-----	37.9547	49.2956	-----		
25/11/2014	92.5903	0.2112	2.4821	2.6933	3.6268	255.3722	-----	-----	-----	-----		
26/11/2014	92.6896	0.2210	2.7541	2.9751	3.8745	117.0875	54.5684	-----	-----	0.4136		
27/11/2014	90.7411	0.1313	0.2248	1.2271	3.0884	167.8181	81.9450	-----	-----	0.4136		
28/11/2014	90.9357	0.1694	2.3327	2.5043	2.7855	267.9571	73.1178	37.8218	49.1173	0.4752		
29/11/2014	92.0444	0.1378	1.7606	1.9101	2.0611	268.9991	53.7833	37.8758	49.2468	0.4928		
30/11/2014	89.3593	0.0814	1.9731	2.1068	2.4075	266.5576	53.4888	37.8598	48.8187	0.1408		

\*/ Los valores trimestrales se deberán reportar en los meses de enero, abril, julio y octubre de cada año, respecto del trimestre inmediato anterior.

Mínimo	89.3593	0.0814	0.2248	1.2271	2.0611	117.0875	53.4888	37.8017	48.7810	0.1408		
Promedio	91.5588	0.1653	2.0075	2.2717	2.9622	238.0870	63.3807	37.8637	49.0710	0.3872		
Máximo	92.6896	0.2210	2.7541	2.9751	3.8745	268.9991	81.9450	37.9547	49.2956	0.4928		
Desv. Est.	1.11287	0.04315	0.78571	0.61827	0.67539	52.00278	13.29531	0.05620	0.21057	0.14230		

Observaciones: **DATOS OBTENIDOS DE LOS ANALIZADORES PROPIEDAD DE GDF SUEZ**  
**EL DÍA 29 DE AGOSTO SE PRESENTA EL ROBO DEL CABLE DE LA ACOMETIDA ELÉCTRICA AL CITY GATE, DEJANDO SIN SUMINISTRO ELÉCTRICO A LOS ANALIZADORES. A PARTIR DEL DÍA 20 DE NOVIEMBRE, SE REESTABLECE EL SUMINISTRO ELÉCTRICO Y DEL 25 - 27/11/14 SE LE DA MANTENIMIENTO ANUAL AL CROMATÓGRAFO.**  
**LOS VALORES REPORTADOS, DEL 01 AL 20 DE NOVIEMBRE DE 2014, SON TOMADOS DEL REPORTE DE PGPB PUBLICADO EN LA PÁGINA WEB DE LA CRE. NO SE TIENEN DATOS MÁXIMOS Y MÍNIMOS POR PARTE DE PGPB, POR LO QUE NO SE PUEDE COMPLEMENTAR DE MANERA COMPLETA EL PRESENTE REPORTE.**